

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-012

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于现场安全文明施工事宜

内容：

我监理单位人员和建设单位管理人员在现场巡视检查的过程中，发现现场光伏施工的过程中，存在以下问题：

1、外墙桥架支架安装施工的过程中，所用的曲臂车，其相关资料未按要求进行及时报审，且施工作业区域未按要求进行安全围护。

2、现场逆变器包装箱拆除后，其设备随意的摆放在地面上，未做任何安全防护措施。

3、5#、6#仓库之间二楼走道施工区入口，未按要求及时悬挂安全警示绳。

4、6#仓库临边堆放护栏支架，未做任何防护措施，存在高空坠物的风险。

5、材料堆放区及屋面上存在的垃圾未及时进行清理，未按要求做到“工完料尽场地清”。

6、6#仓库处的钢梯在上人的过程中，出现的晃动较大，要求总包单位尽快联系设计单位，出具一个加固方案，保证钢梯的安全稳固性。

针对以上问题，要求你单位立即按要求进行整改，保证现场的安全文明施工。并将整改后的结果报到监理项目部进行复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017年11月17日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。