

监理通知单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLTZ-013

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于现场安全文明施工事宜

内容：

我监理单位人员和建设单位管理人员在现场巡视检查的过程中，发现现场光伏施工的过程中，存在以下问题：

1、5#和6#仓库之间二楼材料堆放区，你单位未按要求进行安全围闭且未悬挂安全警示线标语，存在非施工人员进入材料堆放区随意拿走箱体纸板和在材料堆放区边缘抽烟的现象，现要求你单位立即进行整改，按要求进行安全围闭且悬挂安全警示性标语，严禁非施工人员进入材料堆放区随意拿走纸板和在材料堆放区边缘抽烟。

2、1#、2#、11#仓库屋面在未进行屋面临边围护的情况下，进行屋面光伏施工作业，存在严重的安全隐患，现要求你单位立即进行整改。

3、2#仓库屋面上摆放的组件未按要求进行及时的固定，且屋面临边未进行任何的安全防护措施，存在组件高空坠落的安全隐患，现要求你单位立即进行整改，采取有效的安全防护措施，确保现场施工的安全性。

4、屋面上有个别部位采光带的安全围护不到位，要求你单位立即进行整改，确保屋面施工的安全性。

5、屋面上有个别三级配电箱未按要求进行防雷接地处理，要求你单位立即进行整改，保证临时用电的安全性。

针对以上问题，要求你单位立即按要求进行整改，保证现场的安全施工。并将整改后的结果报到监理项目部进行复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年11月21日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。