

A-31 监理工程师通知回复单 (H) ★

(控制类型: H, 检查方式: P/R)

表号: A-31

编号: JLTZHF-005

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXM-JLTZ-005 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了钢梯施工
质量问题的整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1、设计院回复: 钢梯与墙体结构连接采用化学锚栓连接, 不需要做拉拔试验。

2、设计院回复: 设备基础及 1#钢梯基础无需做地基承载力报告。

附: 设计院回复文件

承包单位(章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

经复查, 承包单位已按要求完成整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

日期:



本表(含附件)一式 3 份, 由承包项目部填报, 监理项目部存 1 份, 承包单位存 1 份。

9		请明确屋面线槽固定支架间距及方式?	支架间距2米内即可, 详见线槽节点图 (结构图内)
10		钢梯与墙体结构连接采用化学锚栓连接, 是否需做拉拔试验?	不需要
11		设备基础及1#钢梯基础是否需要做地基承载力报告?	不需要
12		请明确防雷连接方式采用焊接还是螺栓连接?	焊接连接
13		请明确防雷扁铁夹具固定间距及固定方式?	夹具固定间距2米之内即可, 固定方式为打自攻钉固定
14		请明确电气蓝图出图日期?	2017年11月13日

