

监理通知单

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

编号: HL-TZD-03

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于逆变器、汇流箱雨罩安装事宜

内容:

经监理现场检查发现,你单位项目部承建的海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目已进行逆变器、汇流箱雨罩安装施工,但存在以下问题:

1、逆变器雨罩高度偏高,不能有效遮挡;

2、根据建设单位《分布式屋顶光伏电站现场作业质量手册》第6页第3条规定,汇流箱上方安装防雨罩;



以上问题要求你单位项目部安排人进行整改,整改完成通知监理复检并回复。

本通知单要求贵单位在2个工作日内进行回复。

附件共1页

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 01 月 13 日

本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存3份。