

监 理 通 知 单

工程名称：宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-TZ-002

致：浙江诺欧博新材料有限公司宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目部

事由：意宁液压项目屋面生锈

内容：经我方在现场巡视过程中发现意宁液压项目：2#、4#、5#屋面彩钢瓦出现生锈现象，且较为严重，接业主方通知，要求对出现生锈的屋面进行除锈后方可进行安装组件

要求你方对以上问题进行整改，并将整改结果上报监理部，待我方检查验收后方可施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王道森
(14)

日期：2017 年 10 月 25 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

