

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: TZD-014

致: 陕西顺协盈建筑工程有限公司 项目部

事由: 关于钢楼梯施工质量问题事宜:

内容:

经检查发现 20 号工字钢焊接所开的坡口不直, 有夹渣, 焊缝高度不足 8 mm, 焊缝有夹渣、咬边、有汽孔, 外观不直不平不符合要求。现责命必须返工处理。另外要求, 必须提供焊工人员的焊工证书, 钢楼梯工程材料进场报验。如果违期未提交, 监理将进行罚款处理。

附照片。

抄送: 台州杭泰电力有限公司

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 7 月 18 日





