

监 理 通 知 单

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：TZD-010

致：信邦建设工程有限公司

事由：关于纠正违规施工事宜

内容：

1、组件安装时及其它在组件旁边施工时，禁止施工人员在组件上面踩踏或者坐着施工，容易导致组件隐裂，影响发电效率，严重时甚至不发电。

2、近几日天气风力等级较大，要求施工单位加强对施工人员的安全教育，每天施工结束后必须将屋顶的垃圾清理干净，材料堆放捆绑整齐，施工作业必须佩带安全帽。

望你部高度重视以上内容，制定切实有效的工作安排，落实整改。务必在两天内整改完成，通知监理验收。

限于 2018.4.10 回复

抄送：台州杭泰电力有限公司

监理单位（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2018 年 4 月 9 日



由 扫描全能王 扫描创建

