

监 理 通 知 单

工程名称:方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目 编号:FSFP-ZHJL-006

致: 中国电建集团河南工程公司

事由: 关于施工现场安全防护、文明施工事宜。

内容: 对贵单位开关站、光伏区安全文明施工大检查中发现如下问题:

- 1、个别施工人员施工期间未按要求佩戴安全帽。
- 2、光伏区、开关站施工场地建筑垃圾、生活垃圾随处可见,到处乱扔。
- 3、开关站施工电源,电缆线乱接乱拉,未有安全防护措施。
- 4、开关站、光伏区边缘危险区,未设置防护栏、警戒线。
- 5、开关站、光伏区现场设备、材料堆放杂乱,光伏区组件堆放不稳定存在安全隐患。
- 6、带电设备未设置防护栏、标示牌。
- 7、高压室、控制室,室内照明未安装、轴流风机未安装。
- 8、配电室个别窗口玻璃未安装。

要求: 你单位接到通知后对上述问题立即给予答复,拿出整改措施,及整改完成日期,报监理部检查,若下次检查未整改完成的,将报送业主进行经济考核。(详见附图)

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 3 月 26 日



注 本表一式_3_份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存_1_份。

附图一：



附图二：



附图三：

