

监理通知回复单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：SXMB14-SG-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FSFP-ZHJL-001 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、3区、4区个别支架斜梁超出偏差 $\pm 1^\circ$ 范围问题，我方现已整改完毕，后附整改后图片；

2、3区、4区个别组件水平度严重超差形成锯齿状问题，我方现已整改完毕，后附整改后图片；

施工项目部（章）

项目经理：加修

日期：2017.12.31

监理项目部复查意见：

复查合格，准予验收。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2017.12.31

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。

