

监理通知回复单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：SXMB14-SG-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FSFP-ZHJL-002 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、配电室电缆沟盖板整改完毕，后附整改照片；
- 2、控制室电缆沟支架安装、电缆敷设问题整改完毕，后附整改照片；

施工项目部（章）

项目经理：王佳

日期：2018.1.9

监理项目部复查意见：

已整改完毕。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：潘学明

日期：2018.1.8

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。

