

监理通知回复单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：SXMB14-SG-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FSFP-ZHJL-004 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、3区、4区电缆沟接地埋深已整改、沟内电缆已理顺，沟内土块、杂物已清理；
- 2、个别汇流箱安装已按照图纸要求距地面高度 1.5 米；
- 3、个别逆变器电缆已穿管；
- 4、接地焊接药渣已清理干净；



施工项目部（章）
项目经理：古传云
日期：2018.3.30

监理项目部复查意见：

针对通知单要求施工方整改后报监理单位复查，监理单位以逐次检查完毕，整改结果符合设计规范要求，可继续下道工序施工。



监理单位（章）
总/专业监理工程师：郭明
日期：2018.4.1

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。

