

监理通知回复单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：SXMB14-SG-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 FSFP-ZHJL-005 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、因本工程施工工期紧张，开关站高压室、控制室电缆沟钢盖板拟定于4月中旬整改完毕，此项更改完成后申请报验工作。

2、开关站走廊地板砖面个别不平整，空鼓，相邻板间存在高低差已整改完毕，后附照片；



施工项目部（章）：

项目经理：

日期：2018.3.30

监理项目部复查意见：

1. 第1条恢复重地板砖面层整改工作，符合设计规范要求。

2. 第2条拆除方整改时间，整改完面层板砖面层重。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2018.4.1

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。

