

监 理 通 知 单

工程名称: 济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程 编号: ZHJL-WHH-TZ-03

致: 中设无锡机械设备工程有限公司

抄送: 济南中联合国开新能源有限公司

事由: 施工现场存在安全隐患

内容:

经监理方第一次对施工作业区进行巡查, 发现以下安全隐患:

- 1、简易爬梯搭设无安全保护措施, 存在安全隐患。
- 2、施工人员屋顶行走未规划路线, 部分行走段落存在临边、高空等安全隐患。
- 3、施工人员严禁坐立、依靠女儿墙, 女儿墙边缘及顶部严禁依靠、放置工器具及其余物品。
- 4、未对厂家屋面原有设备采取围护及张贴警示标牌, 标注其安全距离。
- 5、监理方现场巡视过程中发现部分施工人员未佩戴安全帽, 安全意识不强。

希望你单位接到此编号为 ZHJL-WHH-TZ-003 的监理工程师通知单后对屋面施工人员进行安全交底教育, 确保本项目安全文明施工。如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2018 年 04 月 12 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

监理工程师: 彭明

日期: 2018 年 4 月 10 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建