

监 理 通 知 单

工程名称：济南国开娃哈哈 2MW 分布式光伏发电工程 编号：ZHJL-WHH-TZ-01

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：济南中联合国开新能源有限公司

事由：施工现场存在安全隐患

内容：

经监理方组织由总包、施工单位现场负责人对施工作业区进行巡查，发现以下安全隐患；

- 1、简易爬梯搭设无针对性施工方案。
- 2、施工人员屋顶行走未规划路线，部分行走段落存在临边、高空等安全隐患。
- 3、施工人员严禁坐立、依靠女儿墙，女儿墙边缘及顶部严禁依靠、放置工器具及其余物品。
- 4、对厂家屋面原有设备采取围护及张贴警示标牌，标注其安全距离。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 11 月 11 日前填报回复单。

