

监 理 通 知 单

工程名称:旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-DF-TZ-06

致: 无锡天诚新能源发展有限公司

抄送: 大冶旭昊新能源有限公司

事由: 关于对本工程投运前黄石供电局检查出的缺陷进行整改的通知

内容:

根据黄石供电局专家组 2017 年 12 月 27 日对本工程的质量检查整改意见, 要求你部立即组织力量, 按照专家组提出的整改意见进行整改, 并将现场整改后的情况以图片加文字说明的形式于 2017 年 12 月 28 日前报我部予以复查,

需要整改的项目:

附件: 并网启动前必须完成的未完和整改项

监理项目部(章)

现场负责人:

日期: 2017 年 12 月 27 日



并网启动前必须完成的未完和整改项

1. 缺少逆变器、箱变、汇流箱认证证书
2. 分界处缺少警示牌
3. 自动化遥测调试
4. 缺少发电业务许可证
5. TMR 未安装调试
6. 正向隔离装置未安装
7. 缺少监控系统及安全防护方案
8. 缺少购售电合同签订
9. 高压室监控室爬梯未固定
10. 室内预留孔盖板未封盖
11. 缺少防孤岛测试报告
12. 电缆标识桩未做