

监 理 通 知 单

工程名称: 东阳光茂新源 2.4MWp 分布式光伏发电有限公司项目

编号: ZHJL-DYGM-03

致: 东阳光茂新源 2.4MWp 分布式光伏发电有限公司项目 施工单位

事由: 电缆沟内电缆桥架安装、配电室外墙粉刷、门窗防雨棚、资料等情况

内容:

- 1、项目已正式运行并网发电配电室电缆沟内未按要求安装电缆桥架。
- 2、配电室整体工程已完成,外墙粉刷施工情况要求施工单位尽快施工,对配电室进行粉刷。
- 3、配电室内设备已全部带电,要求门窗安装防雨棚,请尽快施工,联系厂家定制雨棚。
- 4、在检查过程中发现前段时间安装的烟雾报警设备掉落,要求尽快安装。
- 5、设备并网后,有部分设备未正常运行,请尽快联系厂家调式,避免影响设备发电。
- 6、项目正式进入运行,前期的资料迟迟未按要求上报审核签字,请你单位在近期对资料进行完善,上报监理审核签字。

以上问题请施工单位立即进行处理。



总/专业监理工程师: 任伟峰

日期: 2018 年 11 月 18 日

注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。