

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-045

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏场区隐蔽工程验收的相关事宜

内容：场区内所有箱逆变平台浇筑，接地沟、电缆沟开挖回填必须报项目部和监理验收，验收合格后方可进行下一道工序，不允许私自施工。

如施工队对未报验的箱逆变平台浇筑和接地沟、电缆沟回填，产生的一切后果将由施工方自行承担，监理单位对此项施工的质量不予认可，施工量不予认可；一次违反罚款 5000 元，从工程款中扣除。

请各施工单位严格按照标准执行。

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 4 月 03 日前回复本项目监理部

项目监理机构

总监理工程师

日期



填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建