

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-057


主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于场区内组件临时放置的相关事宜

内容：光伏组件开箱时，应从上面或侧面打开包装，禁止将组件直接放倒或平放在地面上，更不允许将组件斜靠在桩基上或用木棍直接顶在背板，以上几种做法易造成组件表面划伤和背板划伤，从而影响工程质量和造成不必要的经济损失。

现要求立即整改，规范操作流程。



以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 4 月 26 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日 期：

