

监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-066

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏区 1—30 区（12 区未施工）汇流箱支路故障相关事宜；

内容：

经运维现场巡检：

- 1、运维在光伏区巡检时发现 1—30 区（12 区除外）部分汇流箱支路出现无电流、电流偏小、电流过大等故障（详情请各施工单位到项目部领取统计表）。
- 2、要求各施工责任单位逐一排查汇流箱支路故障，及时处理问题。

以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 6 月 18 日前回复本项目监理部

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：

2018.6.14



由 扫描全能王 扫描创建