

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-074

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部


抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区接地施工相关事宜；

1、监理巡视光伏区发现 30 区的接地焊接未按照图纸施工，不符合设计要求，现要求你方立即停止施工，严格按照图纸设计规范要求施工，如不执行，后续出现任何后果，由你方负全部责任。（详情见图片）



未按照图纸设计施工



图纸设计要求

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 9 月 11 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘成文

日期：2018 年 9 月 9 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建