

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-010

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部
抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于进场材料的相关事宜

内容：

- 1、依据设计；图纸（图号 YCJJ-BD1710001S-T0203-09）规定所有预埋铁件均采用热镀锌防腐处理，现场实际使用为普通槽钢与设计不符；
- 2、监理巡视中，发现进场热镀锌钢管质量不符合规范要求，不得在本工程中使用；
- 3、由于进场材料未及时报验，造成的工期延误由施工单位承担相关责任

此通知单要求 3 日内回复，务必执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 11 月 24 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。