

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-015

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于外线施工的相关事宜

内容：监理现场巡视发现以下情况

- 1、接地线埋深不符合设计要求；
- 2、铁塔保护帽浇筑前未报监理验收；
- 3、电缆沟预埋管隐蔽前未报监理验收；

现通知你单位在后续施工中对以上事项隐蔽施工前必须向监理报验，如现场再发现未报验情况，将对你单位进行罚款处理；

此通知单不用回复，务必执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 2 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。