

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-QCZZH-TZ-017

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部
抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于安全文明施工的相关事宜

内容：

在今日安全生产检查中，你单位的升压站土建施工班组，施工现场临时用电严重违反了国家建筑施工临时用电安全的有关规定，存在以下问题：

- 1、未做到一机一闸一接地；
- 2、现场接线凌乱；
- 3、从主闸箱到钢筋设备、厨房接线架空高度不符合要求；
- 4、主闸箱没有接地保护；

以上问题限 2 日内整改合格，如在 2 日后复查不合格，将对你单位执行 5000 元罚款处理；

此通知单不用回复，务必执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 04 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。