

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-026

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于开关站配电楼保温施工的相关事宜

内容：由你单位负责施工的升压站配电楼保温工程施工中未按设计要求采用聚苯板保温材料施工，监理单位多次提出整改要求，你单位至今未整改；

要求你单位保温工程按设计要求施工，否则由此产生的一切责任由你单位自己承担；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 12 月 26 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 23 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。