

监理通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-028

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部
抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于升压站高压电缆头接头的相关事宜

内容：在升压站高压电缆头的施工过程中，电缆头未按业主要求施工，即电缆从三孔中穿出固定，不得交叉；
要求你单位按要求整改，否则出现一切问题、责任自负；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于
2017 年 12 月 31 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017.12.29

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。

I母电阻柜电缆出线



