

监理通知单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-032

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区施工的相关事宜

内容：光伏区 11#、13#箱逆变平台施工过程中，在监理对钢筋验收不合格的情况下，私自浇筑；

监理对此二个箱逆变平台的工程质量将不予认可，工程量不予确认，责任由施工单位自己承担；

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 1 月 4 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：2017.12.31

日期：2017.12.31 年月日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。