

监 理 通 知 单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-TZ-038

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区围栏施工的相关事宜

内容：你单位进场施工的光伏区围栏立柱的壁厚实测不足 2mm，与设计及业主要求的壁厚不小于 3mm，偏差过大。

要求：①对不合格的材料停止使用，对已施工的部位进行整改。

②进场的材料必须自检合格，报验后方可使用。

以上事项要求施工单位逐一落实，按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 2 月 6 日前回复本项目监理部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 2 月 6 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。