

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：001

致：汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（施工项目部）

事由 你方组件安装不符合当地（黑龙江地区）光照角度标准

内容 我监理方（业主方）在现场发现你方组件安装不符合当地（黑龙江地区）光照角度标准，将对发电能效产生巨大的影响，就此事我方及业主方多次口头要求整改，而你方拒不整改，依旧施工。日前经多方讨论一致认为你方已造成较大质量事故，故要求你方即日起暂停开展新的作业安装任务，同时对已完成的作业面，按业主要求制定出合理妥善的方案，报业主（监理方）同意后进行有效整改，如不暂停和整改，我方将汇同业主方对你方就此事造成的质量事故进行通报；同时监理方决不验收，并给与经济考核；望你方慎重。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。