

监 理 通 知 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：003

致：汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

勃利县光伏分布式发电站扶贫项目现场问题

内容：

我监理方在巡视现场过程中发现现场存在以下问题

1、 施工现场组件间距离有差异，极易产生挡光现象，影响发电量；

以上事项望贵方采取有效措施立即拿出整改方案，供专题会议进行讨论。

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：王长林

日 期：2017 年 12 月 1 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。