

监 理 通 知 单

工程名称:扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目 编号: FGGF-ZHJL-004

致: 河南洪峰建筑安装有限公司

事由: 关于施工质量问题

内容: 对贵单位江北镇江北村巡视检查过程中发现如下质量问题:

- 1、场地不平整,场内标高偏差在 10CM 以上。
- 2、桩预埋螺栓外露丝较短,影响到了安装后续施工。

现要求你单位及时整改。(详见附图)



总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2017年11月15日

附图:

