

监 理 通 知 单

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目 编号: FGGF-ZHJL-008

致: 河南凤帆安装工程有限公司

事由: 关于施工质量问题

内容:

崔桥镇薄庄村存在如下质量问题:

1、桩基础上部标高没有按图施工, 其中两个阵列前桩基础标高高出 10CM, 影响到了支架安装施工。

现要求你单位及时进行整改, 避免类似问题的发生。(详见附件)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

苗宇明

日 期:

2017 年 11 月 21 日

附图一：



附图二：

