

监理工程师通知回复单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：SHSD-SQKR-0306-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XHGF-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了有关开工前的准备工作，现报上，请予以复查。

回复内容：已与设计院及业主确认，新雨棚坡度为西高东低（B-M区）、北高南低（P-U）区；组件安装在雨棚高侧；交接处包边处理，可参考附件中设计院回复内容；檩条外挑处理，可参考附件中设计院回复内容。

附件：☐ 文字回复材料

☐ 照片

☐ 复测数据

☒ 其他资料

承包单位（章）：

技术负责人：董卫平

日期：2017.11.6

项目监理机构核验意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：王卫平

日期：2017.11.6

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建