

监理工程师通知回复单

工程名称: 宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号: SHSD-SQKR-0306-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XHGF-002 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了关于现场主梁无起拱事宜, 现报上, 请予以复查。

回复内容: 已与设计院确认, 主梁起拱为美观作用, 承重方面无影响, 可正常使用。

附件: ☐ 文字回复材料

☐ 照片

☐ 复测数据

☒ 其他资料

承包单位 (章):

技术负责人: 董卫卫

日期: 2017.11.10

项目监理机构核验意见:

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 王明官

日期: 2017.11.10

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建