

监理通知单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-007

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于雨棚排水事宜。

内容：现场监理巡视发现 M5-M6 区雨棚的北边东西方向大雨棚的雨水排到新安装的雨棚上，不能排到女儿墙里面的屋面上，而排在雨棚下面的人行道上也就是原 XHGF-003 监理工作联系单的第 2 条。望你单位尽快联系设计院出具设计图纸及方案后施工。以免影响工期及返工否则由此造成的损失由你单位自行承担。

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2017



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建