

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-002

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场主梁无起拱事宜

内容：现场监理巡视检查出主梁按图纸说明要求中间要起拱 25mm 现在没有起拱。望你单位即可整改达到图纸设计要求后施工。否则由此造成的损失由你单位自行承担



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年11月8日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建