

监理通知回复单

工程名称：西安杭泰沃斯特航空基地 1.2MWp 光伏发电项目彩钢瓦支架系统与电气安装工程 编号：002

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 002 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

- 详细内容：
- 1、已按照监理项目部要求对施工人员进行安全交底。
 - 2、已对 7#屋面螺栓检查并紧固到位。
 - 3、已对 5#屋面桥架安装位置进行调整，并已整改完成。

施工项目部(章)：
项目经理：王正东
日期：2017.12.3



监理项目部复查意见：

监理项目部(章)：
总/专业监理工程师：王正东
日期：2017.12.3

