

监理通知单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-006

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于预制舱开关站保护室内下层等电位接地的问题

内容：

2018年05月17日上午09时监理巡视发现预制舱开关站二次室内，下层敷设100mm²专用铜排的等电位与主网接地未存在唯一连接点，为保证连接可靠，连接线必须用至少4根以上，且截面不少于50mm²的铜缆构成公共点接地，不符合电网企业标准《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》15.7.3.2条之规定。

以上问题要求你单位在接线之前整改完成，整改后报监理部验收，测试电阻必须符合要求。

项目监理机构（章）：



总/专业监理工程师：

韩火朋

日

期：

2018.5.17

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。