

监理通知单

工程名称：山东和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-008

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于预制舱开关站安全出口的问题

内容：

2018年06月01日上午09时监理巡视发现：

预制舱开关站设置一个安全出口（台阶），不符合《GB50053-2013》第6.2.6条之规定：长度大于7m的配电室应设两个安全出口，并宜布置在配电室的两端。

以上问题要求在验收之前整改完成，否则一切后果由你公司承担。

如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。

项目监理机构（章）：



总/专业监理工程师：

韩火洞

日

期：

2018.06.01

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部