

监理工程师通知回复单

工程名称：齐河县兴泰新能源 9.5MW 分布式光伏发电项目

编号：XBDL-JLHF-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司齐河县兴泰新能源 9.5MW 分布式光伏发电项目
监理项目部

我方接到编号为 ZHJL-SDHLMY-005 监理通知单，我单位立即响应，2018 年 4 月 6 日完成以下工作量现报上，请予以复查。

- 1、按照规范设置三级配电箱，杜绝乱拉乱扯现象。
- 2、安排工人及时清理垃圾。
- 3、给每一个动火作业区域配备灭火器。
- 4、把堆放集中的格栅板分散堆放，并加快人手按照完成。
- 5、及时安排人员把垃圾处理完，并堆放整齐。
- 6、安排人员对松动位置重新加固。
- 7、安排专人清理垃圾，做到文明施工。

施工项目部（章）：
项目经理：[签字]
日期：2018年4月6日

监理项目部复查意见：


知
经巡视检查，已对通知中所提出问题进行了整改，要求在
今后的施工过程中引起重视，避免此类问题再发生。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2018年4月7日

注：本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。



清理屋面垃圾



配备灭火器



安装检修通道



清理垃圾