

监理通知回复单

工程名称：郅城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：SXMB18-SG01-016

致常州正衡电力工程监理有限公司郅城县红花镇项目一期工程监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-JL-016 的监理通知后，已按要求完成了场内整改消缺工作，现报上，请予以复查。

整改内容：

关于 4 月 9 日联合检查中提出的问题：

1. 综合楼、水泵房、化粪池工序在 4 月 30 日建设完成，综合楼配套设施配置齐全，满足使用要求
2. 箱变基础检修平台安装完成，具备移交条件
3. 开关站具备移交条件
4. 线路桥架安装完成
5. 明敷接地扁铁标志全部完成
6. 穿线钢管采用砖砌护墩固定

以上问题会按照通知单时间节点全部完成，自检合格

施工项目部（章）

项目经理：

日

期：2018.4.11

监理项目部复查意见：

经检查施工方对 JXM7-JL-016 号问题整改
完成符合规范和设计要求

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018.4.11

注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，建设单位项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 2 份。



由 扫描全能王 扫描创建