

监 理 通 知 单

工程名称：西安天虹电气 1.40MW+0.312MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-THDQ-005

致：中船重工西安天虹电气有限公司天虹项目部

抄送：陕西国力光电能有限公司天虹项目部


事由：关于编号 THDQ-HFD-001 回复单压块代替组件接地跨接线的问题

2018 年 01 月 13 日经我公司华阳检测单位对天虹扩容区组件测试电阻值结果，不能满足设计要求。现要求你公司对所有使用压块代替接地跨接线的区域，重新整改，经自检合格后报监理部验收，否则一切后果由你公司承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 蒋小

日期： 2018 年 01 月 14 日



本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。