

监理工程师通知回复单

工程名称：江苏阚山发电有限公司光伏项目（3.2MW）

编号：KSGF-TZHF-005

致：常州正衡监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-MSSC-05 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 光伏施工现场光伏组件已规范堆放。
2. 光伏施工现场光伏组件现已采用两人搬运的方式，有划痕的组件已作废处理。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



2017.12.22

项目监理机构复查意见：

经检查整改结果符合要求

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日期：



2017.12.22

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。