

监理工程师通知单

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-002

致：上海亚泰建设集团有限公司

主题：关于施工质量的相关事宜

内容：

我监理部在现场巡视时发现你单位在施工过程中存在以下问题：

- 1、A 场区至箱变的热镀锌钢管规格与图纸及设计要求不符。
- 2、在敷设电缆时，在热镀锌钢管未焊接完成前进行电缆敷设，在后期进行电缆穿管及焊接热镀锌钢管时，要对电缆进行保护措施。

针对以上问题，现通知你单位进行整改，并于 3 日内回复我监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。