

监理工程师通知单

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-004

致：上海亚泰建设集团有限公司

主题：关于施工质量的相关事宜

内容：

我监理部在现场巡视时发现你单位在施工过程中存在以下安全问题：

- 1、施工现场无消防器材；
- 2、女儿墙过低部分无安全防护栏；
- 3、施工人员施工时安全防护措施采取不到位；
- 4、施工现场存在抽烟现象；

针对以上安全问题，现通知你单位抓紧落实整改，并于 3 日内回复至监理项目部。否则，造成的一切后果由你单位自负。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。