

监 理 通 知 单

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-20171204

致：南京南瑞太阳能科技有限公司 施工项目部

事由：关于箱、逆变基础穿线管及梁、柱浇筑事宜。

内容：1、本项目箱、逆变基础穿线管图纸设计所采用镀锌钢管，你方未按图纸设计要求采用 PVC 管，与图纸不符；

2、箱、逆变基础圈梁、构造柱浇筑时未振捣到位导致表面有蜂窝麻面现象；

要求：

针对以上问题，要求你方对此进行整改，望尽快落实。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张本权

日期：2017年12月4日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



注：穿线管与图纸不符



注：梁、注有蜂窝现象