

监理工程师通知单

工程名称：长沙市亘晟门窗公司 1.1MW 屋顶分布式光伏电站

编号：GSTZ-003

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

主题：关于施工现场遗留问题整改

内容：

- 1、设备基础平面仍有个别地方不平整。
- 2、墙体抹灰地面以下未抹灰。
- 3、爬梯加密焊接点未进行喷漆处理。
- 4、爬梯与厂房之间要多加几个连接点。

以上问题尽快整改，未避免延误设备吊装，延误工期，现 2 个工作日整改完成，报监理部验收。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日期：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

