

监 理 通 知 单

工程名称: 山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WC-TZ-007

致: 镇江新华电有限责任公司

抄送: 浙江正泰新能源开发有限公司

事由: 支架连接件不合格

内容:

监理方在施工现场巡查中发现你单位在支架安装过程中, 使用不合格连接件对部分支架进行安装加固。

现要求你单位对一切不合格连接件全部拆除, 施工现场不得使用。

注: 后附相关问题照片

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 12 月 31 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

现场负责人: 刘瑞生

日 期: 2017 年 12 月 28 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



2017. 12. 28



2017. 12. 28