

监理通知回复单

工程名称：潍柴动力（青州）传控技术 2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：WCDL-HF-07

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-WC-TZ-07 的监理通知后，已按要求完成了 支架连接件不合格的整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、不合格连接件已全部拆除，跟换成合格连接件。

附件：

镇江新华电集团有限责任公司
山东青州潍柴项目部

项目经理： 张广
日期： 2017.12.31

监理项目部复查意见：

经复查已整改合格

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）：光伏发电项目
总监理工程师： 刘加林
日期： 2017.12.31

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。