

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速南沈灶、白蒲 6.18 MW 互通分布式光伏电站项目

编号：YSGF-JSPD1-JLHF-02

致 沿海高速互通区 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YSGF-BN-002 的监理通知后，已按要求完成了 — 监理通知单上所要求的 — 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、已重新选用合格的模板拉节材料，固定力度已符合要求。
- 2、模板安装已整改，跑模现象已控制。
- 3、已按要求报验模板、钢筋安装工序。
- 4、施工现场已配备专职质检员。
- 5、已重新调整混凝土振捣方式，现已符合规范要求。
- 6、已按要求对现场作业人员进行技术交底。
- 7、已按要求增加管理人员对各工序的施工质量进行管控。
- 8、已增加施工人员和设备以及相应的管理人员，以满足现场施工进度的要求。

附件：



日期：2018.1.8

监理项目部审查意见：

复查符合要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：邵俊兴

日期：2018.1.10

注 本表一式 三 份，由总承包项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，总承包项目部存 二 份。