

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速南沈灶、白蒲 6.18 MW 互通分布式光伏电站项目

编号：YSGF-JSPD1-JLHF-01

致 沿海高速互通区 监理项目部：

我方接到编号为 ZHIL-YSGF-BN-001 的监理通知后，已按要求完成了 监理通知单上所要求的 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、在之后的成桩过程中，严格控制桩顶标高误差、桩位准确度和垂直度。
- 2、人员已调整，焊接人员已持证上岗。
- 3、已对不合格的焊口进行整改。

附件：

总承包项目部（章）

项目经理： 王明

日期： 2018.1.10

监理项目部审查意见：

复查符合要求

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 郭俊

日期： 2018.1.10

注 本表一式 三 份，由总承包项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，总承包项目部存 一 份。